



Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig · Beethovenstr. 52 · D-38106 Braunschweig

ORAFOL Europ GmbH
Am Biotop 2
16515 Oranienburg

iBMB MPA
TU BRAUNSCHWEIG

Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz
Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Schreiben

9927/2006

Unsere Zeichen: (3833/7736)-DS
Kunden-Nr.: 10796
Sachbearbeiter: Herr Schlaicher
Abteilung: BS
Kontakt: 0531-391-5481
o.schlaicher@ibmb.tu-bs.de

Ihre Zeichen: Herr Dr. B. Göring
Ihre Nachricht vom: 19.05.2006

Datum: 15.06.2006

Brandschutztechnische Beurteilung von selbstklebenden Folienbeschichtungen auf Gläsern von Brandschutzverglasungen und -türen der Fa. Hueck.


Sehr geehrter Herr Dr. Göring,

mit Schreiben vom 19.05.2006 baten Sie um eine brand- bzw. rauchschutztechnische Beurteilung der selbstklebenden Folien ORACAL 8510 von 250 µm dicken bei Aufbringung auf Gläsern von F 30 Brandschutzverglasungen und T 30 Brandschutztüren bzw. Rauchschutztüren der Firma Hueck.

Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Bedenken auf Gläsern von Rauchschutztüren oder Brandschutzverglasungen oder Brandschutztüren die o. g. selbstklebende Folie aufzubringen. Grundlage der Beurteilung ist die Niederschrift der 96. Sitzung -A- des SVA „Brandverhalten von Bauteilen“ des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin.

Mit freundlichen Grüßen

Der Direktor
i. V.


ORR. Dr.-Ing. A. Rohling

Sachbearbeiter
i.A.


Dipl.-Ing. Schlaicher