

BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH



DAP-PL-3497.00

Bauaufsichtlich anerkannt als

- ✓ Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für Bauprodukte des Beton-, Stahlbeton- und Mauerwerksbau nach LBO und BauPG

Anerkannt nach RAP Stra als

- ✓ Prüfstelle für Eignungs-, Fremdüberwachungs- und Kontrollprüfungen an bituminösen und mineralischen Baustoffgemischen sowie hydraulischen Gemischen und Recyclingbaustoffen im Straßenbau

Eingetragen

- ✓ im „Handbuch für das Fliesengewerbe“ unter „Untersuchungs- und Materialprüfanstalten“

Anerkannt als

- ✓ Prüfstelle für die Fremdüberwachung der Ausführung nach ZTV-SIB und ZTV-RISS
- ✓ Prüfstelle für Fahrbahndecken aus Beton nach ZTV Beton-StB

Akkreditiert als

- ✓ Prüfstelle für mechanisch-technologische, geometrische, physikalische, thermische und chemische Untersuchungen an Gesteinskörnungen, Frisch- und Festbeton, Stahlbetonfertigteilen und Betonwaren sowie an keramischen Baustoffen nach DIN EN ISO/IEC 17025:2000

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH · Lübsche Straße 109 · 23966 Wismar

ORAFOL
Klebetchnik GmbH
z.H. Herrn Görig
PF 100241
16502 Oranienburg

Wismar, 02.04.2004

Prüfbericht - Nr.		0434/04
Auftraggeber::	ORAFOL Klebetchnik GmbH	
Auftragssache:	Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft- Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr nach DIN 51130:1992-11	
Auftragstag:	24.03.2004	
Einlieferungstag:	29.03.2004	
Bezeichnung des Erzeugnisses:	PVC-Folie ORAGUARD 250 AS	
Anzahl:	1m ²	
Hersteller bzw. Herkunft:	Auftraggeber	
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) Ch. Böttcher	
Ursprungsnachweis:	Die Proben wurden durch den Auftraggeber bereitgestellt.	

Der Prüfbericht umfaßt 2 Seiten.

Prüfberichte dürfen nur ungekürzt oder nach Genehmigung durch die Baustoffprüfstelle Wismar GmbH im Auszug wiedergegeben werden.
Belegproben werden höchstens zwei Monate aufbewahrt.

Baustoffprüfstelle Wismar GmbH
Lübsche Straße 109
23966 Wismar

Telefon (ISDN): (03841) 76 23 06; 7 55 48
Telefax: (03841) 76 30 78
E-Mail: bpswismar@t-online.de
Internet: www.bps-wismar.de

Kontoverbindungen:
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
BLZ: 140 510 00, Kto.: 1 000 006 553
IBAN: DE 32 1405 1000 1000 006 553,
BIC: NOLADE 21WIS
Volksbank Wismar
BLZ: 130 610 78, Kto.: 4 100 182

Handelsregister Schwerin:
Steuer-Nr.:
USt-IdNr.:
Geschäftsführer:
Prüfstellenleiter RAP Stra:
Prüfstellenleiter PÜZ-Stelle:
DGG Auditor:

HRB 1958
080/106/00090
DE137436034
Fr. Dipl.-Ing. E. Stoige (Mobil) 01 73/2 33 59 25
Hr. Dipl.-Ing. (FH) R. Matzkeit (Mobil) 01 72/5 48 22 75
Hr. Dipl.-Ing. (FH) R. Matzkeit
Hr. Dipl.-Ing. A. Dreblow (Mobil) 01 72/3 82 09 50
Hr. Dipl.-Ing. P. Wiegand (Mobil) 01 72/5 48 22 76

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51130:1992-11 "Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Beschreibung des Bodenbelages:

Der PVC-Folienbelag ist glatt und farblos.

Vorbereitung des Prüfbelages:

Es wurde ein fugenloser Prüfbelag von 100 x 50 cm
durch Verlegen auf einer selbsttragenden, verzugsfreien Platte hergestellt.

Vor Beginn der Prüfung erfolgte die Reinigung des Belages mit einem trockenen Tuch.

Mittlerer Neigungswinkel:


Versuch-Nr.	korrigierter Gesamtakzeptanzwinkel DIN 51 130 erhöhte Rutschgefahr [°]
1	11,3
2	10,9
3	11,3
4	11,1
5	10,4
6	11,1
Mittelwert	11,0

Bewertungsgruppe:

Der PVC-Folienbelag ist gemäß der ermittelten Prüfergebnisse nach den Richtlinien der
- DIN 51130 der Bewertungsgruppe **R 10** zuzuordnen.


Dipl.-Ing.(FH) Ch. Böttcher
Bearbeiterin




Dipl.-Ing. A. Dreblow
Leiter der Prüfstelle