


# INSTITUT FÜR SPORTBODENTECHNIK

DIPL.-PHYS. B. HÄRTING VDI



ORAFOL Europe GmbH  
Orafolstrasse 2

16515 Oranienburg



DEUTSCHES  
AKKREDITIERUNGSSYSTEM  
PRÜFWESEN GMBH  
DAP  
DAP-PL-4324.00

22.12.2010

## UNTERSUCHUNGSBERICHT

IST-Zeichen : L 4269/Hä  
Betreff : Gleitverhalten PVC-Folien

### UNTERSUCHUNGSMATERIAL

Bezeichnung : ORAGUARD 250 AS und 255 AS  
Hersteller : ORAFOL Europe GmbH

### PROBENEINGANG

Datum : 19.10.2010  
Lieferform : 2 Rollen

UNTERSUCHUNG : Ermittlung des Gleitreibungsbeiwertes nach DIN V 18 032 Teil 2

### UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

Messverfahren	Gleitreibungsbeiwert		Anforderung DIN V 18 032-2
	250 AS	255 AS	
Gleitmessgerät Stuttgart nach DIN V 18 032-2	0,40	0,43	0,4 – 0,6



DIPL.-PHYS. B. HÄRTING VDI

Nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

D-04416 Markkleeberg  
Freiburger Allee 28  
Prüfungen + Gutachten + Sportplätze + Sporthallen  
Kunststoffbeläge + Kunststoffrasen + Holzschwingböden

Telefon: 03 41 / 358 65 84  
Telefax: 03 41 / 358 65 85  
Mobil: 01 72 / 342 03 85  
e-mail: [bhaerting@t-online.de](mailto:bhaerting@t-online.de)

Dresdner Bank  
BLZ 860 800 00  
Konto 04 351 307 00  
[www.sportboden-leipzig.de](http://www.sportboden-leipzig.de)